

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: PINEROLO
 Indirizzo: VIA A. DIAZ, 17
 NCEU: f. 55 n. 53 sub. 22
 Piano: n 4 N 6
 Progettista:
 Direttore dei Lavori:
 Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1960 / 1997
 Tipologia edificio: Appartamento
 Volume lordo riscaldato (m³): 219
 Superficie disperdente totale (m²): 75,9
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,35
 Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 1,56
 Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 4,98
 Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2815
 Superficie utile Su (m²): 50
 Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
 Combustibile per riscaldamento: Gas naturale
 Combustibile per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

FOTO

INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Domanda di energia per il riscaldamento degli ambienti = 107,43 kWh/m²




limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno energetico per prod. acqua calda sanitaria = 133 kWh/m²


CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. globale: 290,4 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,028 Ha


RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	Sostituzione infissi	MEDIA	12
IMPIANTO	Installaz. valvole termostatiche, contabilizzatore di calore	ALTA	6

N. certificato: 2010 100724 0007 B Scadenza: 11/03/2020