

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: PINEROLO
Indirizzo: VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 27

NCEU: f. 50 n. 497 sub. 2
Piano: n. 1 N.5

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI


Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1970
Tipologia edificio: Appartamento
Volume lordo riscaldato (m³): 326,25
Superficie disperdente totale (m²): 75
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,2299
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 0,4723
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 3,1128
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2815
Superficie utile Su (m²): 96,18
Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
151,54 kWh/m²




limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 18,78 kWh/m²



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 197,0624 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA


ETTARI DI BOSCO = 0,03848 Ha



0 [Kg/m³anno] EMISSIONE DI CO₂ 11,7933 Kg/m³anno 100

RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA*	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	cappotto esterno	ALTA	15
	Sostituzione serramenti	ALTA	15
IMPIANTO			



ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015-201950-0132

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	90 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	178,28 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	46,99 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,85
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8443
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	0
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Altro

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore DAVIDE TROMBOTTO, nato a PINEROLO (TORINO), il 11/12/1974 residente a PINEROLO (TORINO), CF TRMDVD74T11G674I ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:


- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li Pinerolo il 02/04/2015

Firma digitale del Certificatore

DAVIDE TROMBOTTO N. 201950



RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 02/04/2015

Certificatore: TROMBOTTO DAVIDE

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2015 201950 0132

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo

Tipologia edificio: appartamento in edificio multipiano

Provincia: TORINO

Comune: PINEROLO

Indirizzo: VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 27

Dati catastali: sez. - foglio 50 particella 497 subalterno 2.

Torino, 02/04/2015

Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA' E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino

